



Gmina Koźuchów

Koźuchów dnia, 06 CZE 2016

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr FI.271.3.2016**

FI.271.3.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z wczorajszą negatywną odpowiedzią odnośnie trawy prosimy o wskazanie 3 producentów, którzy posiadają w ofercie trawę z wskazanymi parametrami wytrzymałościowymi potwierdzonymi wymaganymi przez Zamawiającego badaniami, gdyż według naszej wiedzy wymagane parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami laboratoryjnymi posiada tylko 1 producent.

W przypadku braku więcej niż 1 producenta ponawiamy swoją prośbę i prosimy o dopuszczenie do przetargu traw syntetycznych z wytrzymałością na rozdzieranie min. 125N.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drugie rozwiązanie równoważne, spełniające poniższe wymagania:

Rodzaj włókna - min. 8200 Dtex - 150 mikronów, monofilament

Całkowita wysokość włókna - min. 14 mm

Ilość pęczków - min. 44 000 / m²

Ilość włókien min. 529 000/m².

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:

- a) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;
- b) Autoryzację producenta sztucznej trawy, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- c) Deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014;
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

Pierwszy wariant nawierzchni pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

.....
Ryszard Gusek
(podpis kierownika Zamawiającego)