



# Gmina Kożuchów

Kożuchów dnia, *26 stycznia 2017r.*

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr FI.271.2.2017**

FI.271.2.2017

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi na ul. Osiedle XX -lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Kożuchów.”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 20 stycznia 2017 roku wraz z wyjaśnieniami:

## **Pytanie:**

„Moje pytanie jest do zmiany opisanych opraw oświetleniowych LED w SIWZ opisane oprawy musiały posiadać wytyczne podane poniżej i tak, aby zachować przejrzystość dla wszystkich producentów, a nie tylko jednego producenta, który jest wpisany w dokumenty projektowe jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że opisywana oprawa nie spełnia norm o efektywności energetycznej w ramach walki o zmniejszeniu emisji CO<sub>2</sub>. Jednocześnie nie jest ujęte w dokumentach, że na terenach należących do PKP-PLK lub innych jednostek Państwowych teren specjalny (...) musi spełniać dodatkowe normy do oprawy które spełniają normy Bezpieczeństwa dla danego Organu (podmiot). Ważne jest zastosowanie normy Polskiej i Unijnych, aby zachować przejrzystość przeprowadzonego postępowania, a proponowane produkty były już na rynku od kilku lat. Do postępowania w gminie Kożuchów, krajowy numer identyfikacyjny 97077032700000, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, woj. Lubuskie, państwo Polska, tel. 68 355 59 40, e-mail: [um@kozuchow.pl](mailto:um@kozuchow.pl), faks 68 355 59 49. Ogłoszenie nr 8760-2017 z dnia 2017-01-16 r. Kożuchów: Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów.

W zakresie zagadnień specyficznych dla oświetlenia drogowego za podstawę opracowania Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i nią niniejszej Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie Normy: Ustawy:

- 1) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 2) Odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenia:

Normy: PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg

PN-EN 13201, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PNEN61000-3-3

Wykonawcy powinni mieć wybór produktów i zachować przejrzystość postępowania zachowaniu efektywności energetycznej.

- Analiza oddziaływania na środowisko jest zgodna z Dyrektywą dotyczącą „Oceny Wpływu na Środowisko” 85/337/EEC znowelizowaną przez Dyrektywę 97/11/EC-COM (1993) 575. Korzystano również z projektu „Wspólnotowych ram dla współpracy w celu promowania zrównoważonego rozwoju” 1411/2001/EC-COM (1999) 557.

Pomocniczo uwzględniono zapisy Strategii Tematycznej dla Środowiska Miejskiego, stanowiącej część europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, stanowiącej część VI Programu Działań „Środowisko 2010:

Nasza przyszłość, oraz ustawom o efektywności energetycznej i uwzględnieniem polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

- Oprawa legitymizuje się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66
- Korpus oprawy charakteryzuje się następującymi cechami:

Jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na korozję i jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego, co umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED specjalnym kluczem zabezpieczającym,

Układ redukcji ma umożliwiać płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jaki i czasu, układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100-30% strumienia nominalnego

- Temperatura pracy w zakresie -35 + 35 stopni
- Efektywność świetlna w zakresie minimum 112-115 lm/W netto

Jako dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia, że proponowane oprawy jako układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe, należy wymagać dostarczenia:

- kart katalogowych opraw – deklaracji zgodności CE,
- raport z badań niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego (Raport z badań musi odnosić się do całej oprawy, a nie tylko do panelu LED jako źródła)
- certyfikatu potwierdzającego wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

Ocena oferty koniecznie powinna zawierać punktacje nawet dla małych inwestycji:

Cena 60%

Termin? Gwarancja? 20%

Efektywność energetyczna ilość lumenów z 1W 20%”

**Odpowiedź:**

**1) W zakresie opraw oświetleniowych:**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna

„ ST E 01. Instalacja oświetlenia 0.4Kv , dopuszczającą zastosowanie opraw oświetleniowych innych niż w projekcie .

W punkcie 2 Specyfikacji technicznej określono wymagania dotyczące oprawy oświetleniowej bez podania typu oprawy oraz producenta.

W punkcie 5.7 Specyfikacji technicznej znajduje się zapis „Zmiana typu montowanych opraw oświetleniowych wymaga ponownego obliczenia parametrów oświetleniowych .

W opisie do projektu określono klasę oświetlenia drogi jako ME5. Biorąc pod uwagę zapisy w punkcie 2 oraz 5.7 można dobrać nowe oprawy oświetleniowe.

Podsumowując, podane w projekcie budowlanym nazwy opraw są oprawami przykładowymi, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych przy czym ich zastosowanie w żaden sposób nie może negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

## **2) W zakresie kryteriów oceny ofert:**

Zamawiający sam określa ilość i wagę kryteriów jakimi będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapisy SIWZ dotyczące kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu (dla części II) pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISZ  
  
Paweł Jagasek  
(podpis kierownika Zamawiającego)