



# Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 24 marca 2017 roku

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr FI.271.4.2017**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie – Szkoła Podstawowa Nr 2”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

## **Pytanie:**

„Pomiędzy projektem budowlanym i przedmiarem robót występują rozbieżności o czym zwracamy się o wyjaśnienie, zgodnie z pkt. 4.2 Opis przedmiotu zamówienia (Uwagi).

Gdy weźmiemy na przykład "Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych i sieci komputerowej LAN". Na rysunku "E/2 Instalacja oświetlenia podstawowego - Parter"

- w pomieszczeniu 1.28 - Pokój Dyrektora zaprojektowano Oprawy CARO 1LED 12W IP65, czy autor pomylił się i miało być zaprojektowano Oprawy OFFICE LB LED n/t 35W IP20;

- w pomieszczeniach 1.1 - 1.5, 1.30 - 1.37 - w ogóle nie zaprojektowano ani łączników ani opraw.

Gdy weźmiemy na przykład "Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych i sieci komputerowej LAN". Na rysunku "E/4 Instalacja oświetlenia podstawowego - Piętro II"

- w pomieszczeniu 3.2 - Klasa - nie zaprojektowano ani łączników ani opraw.

Czy można uzyskać zestawienie materiałów żeby później nie występowały podobne pytania?"

## **Odpowiedź:**

Podstawą do sporządzenia oferty przez Wykonawcę jest projekt budowlany. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do oświetlenia pomieszczenia 1.28 - Pokój Dyrektora należy przyjąć oprawy OFFICE LB LED n/t 35 W IP 20.

Pomieszczenia nr 1.1 -1.5 (pomieszczenia kuchenne), pomieszczenia nr 1.30-1.37 (sala gimnastyczna) oraz pomieszczenia nr 3.2 (pracownia komputerowa) są wyłączone z opracowania oraz realizacji.

Zamawiający nie posiada zestawienia materiałów.

**BURMISTRZ**

*Paweł Jagasek*  
Paweł Jagasek  
Kierownik Zamawiającego

*Grul*  
*[Signature]*