



### **UWAGA:**

1. Zgodnie z PN-EN 81-40:2008 pkt.5.5.1.1 oraz PN HD 60364-4-41:2009 pkt. 411.3.3 i pkt. 415.1 do urządzenia z tablicy administracyjnej należy doprowadzić niezależną linię zasilającą z zastosowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA.
2. Wykonanie instalacji zasilającej do urządzenia należy do Zamawiającego.
3. Pomiary instalacji zasilającej wykonuje jej wykonawca, a protokoły z pomiarów elektrycznych Zamawiający przekazuje przedstawicielowi zakładu montującego urządzenie w dniu przekazania placu budowy.

EKO ENERGIA				
Sulechowska 4A/404, 65-119 Zielona Góra				
Nazwa	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYKONANIA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW TERENOWYCH, REMONTEM CHODNIKÓW ORAZ MONTAŻEM PLATFORMY SCHODOWEJ WEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŻUCHOWIE.			
Lokalizacja	Działka nr geod.556, obręb ewid.2, Gmina Koźuchów, Powiat Nowosolski.			
Obiekt	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych, kat. IX			
Nazwa rys.	LINIA ZASILAJĄCA PLATFORMĘ SCHODOWĄ			
Inwestor	Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67 - 120 Koźuchów			
Zespół	Imię i nazwisko	nr upr.	specjalność	podpis
Projektował	Tadeusz Trociński	99/89/Lw	instalacyjno - inżynierskiej	
Asystent Projektanta	mgr inż. Ewa Reszczyńska			
Branża	Stadium	Data	Skala	Rys. nr
Elektryczna	Projekt budowlany	15.09.2017	B.S.	12