



# Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia ..... 03 LUT 2020

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr FI.271.1.2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów: ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Koźuchowie, Studzieniec dz. nr 153/1, 153/2,303/03 i 476”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów dokumentacji projektowej dotyczących podstawowego parametru dotyczącego materiału z jakiego wykonane mają być słupy oświetleniowe. Opis dokumentacji projektowej jak i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazuje na konieczność zastosowania słupów aluminiowych anodowanych natomiast podstawa prawna ujęta w dokumentacji projektowej to "PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania.". Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zabudowy słupów aluminiowych anodowanych czy stalowych malowanych na wybrany przez Zamawiającego kolor?”

**Odpowiedź:**

Należy zastosować słupy aluminiowe anodowane – zgodnie z częścią opisową dokumentacji projektowej.

Z up. BURMISTRZA

  
Magdalena Zwolińska  
SEKRETARZ GMINY

.....  
Kierownik Zamawiającego