



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 19 stycznia 2022 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.2.2022**

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

I. Zapytania Wykonawcy nr 1

Pytanie:

Parametry drogi zgodnie z dokumentacją techniczną zakładają kategorię ruchu KR-2. Zgodnie z dziennikiem ustaw Nr 43, który dotyczy zalecanych konstrukcji nawierzchni jezdni dla tej kategorii przyjmuje się min. 5 cm warstwy ścieralnej oraz 7 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Czy Zamawiający podtrzymuje konstrukcję zawartą w projekcie tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 2 cm; czy należy przyjąć konstrukcję zgodną z w.w. dziennikiem ustaw?

Odpowiedź:

Należy wykonać konstrukcję nawierzchni zawartą w projekcie tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W – gr. 2 cm.

II. Zapytania Wykonawcy Nr 2:

Pytanie nr 1

„OPZ sekcja VI pkt 6.7.): „6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak” W związku z takimi regulacjami ujętymi w OPZ wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada zabezpieczone środki finansowe, przeznaczone na cel pełnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji. Czy wypłata tych środków jest bezwarunkowa? Czy Zamawiający ma zapewnione alternatywne źródło finansowania? Jeśli nie, to jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania z ww. powodu, ponieważ posiada całość środków finansowych na realizację pełnego zakresu zamówienia. Zamawiający ma podpisaną umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Samorządem Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec czego Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu w tym zakresie.

Pytanie nr 2

„Wnosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy. Termin ten jest istotny z punktu widzenia ustalonego terminu realizacji całej inwestycji, określonego jako 6 miesięcy

od daty podpisania Umowy. Nieokreślony termin przekazania Wykonawcy terenu budowy może skutecznie negatywnie wpłynąć na możliwość terminowego zakończenia realizacji inwestycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 3

„Projekt Umowy §12 ust. 4: „4) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.” Zgodnie z ogólnie stosowaną praktyką i faktem, iż inwestycje, zwłaszcza drogowe, mogą mieć drobne usterki czy wady nadające się do szybkiego usunięcia, Zamawiający przy odbiorze końcowym zgłaszają w stosownym Protokole odbioru robót zastrzeżenia w postaci stosownego wykazu tych wad czy usterek, wyznaczając jednocześnie wykonawcom termin na ich usunięcie, nie blokując jednocześnie odbioru ani płatności. Wobec powyższego wnosimy o zmianę zapisu §12 ust. 4 z: „W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.” na: „W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający dokonuje odbioru z jednoczesnym sporządzeniem wykazu wad i usterek, które wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy ww. zakresie.

Pytanie nr 4

„Dokumentacja techniczna Opis techniczny pkt 12 Zieleń: „Uwaga: Wszystkie istniejące gałęzie drzew i krzewów, które będą ograniczać widoczność oraz zagrażać bezpieczeństwu należy podciąć. Wszystkie napotkane istniejące korzenie podczas prac budowlanych w szczególności robót ziemnych należy podciąć, wykarczować i wywieźć.” Wnosimy o wskazanie pozycji kosztorysu ofertowego, w której ujęte jest podcięcie gałęzi i krzewów oraz podcięcie, wykarczowanie i wywóz korzeni.”

Odpowiedź:

Po stwierdzeniu konieczności wykonania takich prac Zamawiający zleci je jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 5

„Dokumentacja techniczna Opis techniczny pkt 6.3 Istniejące uzbrojenie terenu: „W obrębie inwestycji występuje istniejące uzbrojenie terenu: linie telekomunikacyjne; linie energetyczne; sieć wodociągowa;” I Opis techniczny pkt 9 Uzbrojenie terenu: „Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejące uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się istnienia nienaniesionych linii oraz urządzeń. W przypadku napotkania na niezinventaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić właściwy organ oraz zachować szczególną ostrożność.” Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami/ właścicielami istniejących sieci? Wnosimy o stosowne uzupełnienie dokumentacji przetargowej w tym zakresie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami/właścicielami sieci. Inwestycja jest realizowana w trybie zgłoszenia robót budowlanych i Organ Administracji Budowlanej nie wymagał takich dokumentów.

Pytanie nr 6

„Przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego odnosi się do podstawy tj. specyfikacji technicznych. Wnosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznych, na bazie których Zamawiający wymagał będzie wykonania prac i dokonywał odbioru.”

Odpowiedź:

W dniu 17.01.2022 roku Zamawiający udostępnił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na stronie internetowej postępowania.

Pytanie nr 7:

„Na jakiej podstawie prawnej przyszy Wykonawca ma realizować inwestycję, prowadzić roboty? Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.”

Odpowiedź:

W dniu 17.01.2022 roku Zamawiający udostępnił brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na stronie internetowej postępowania.

Pytanie nr 8:

„Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię geologiczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania.

III. Zapytania Wykonawcy Nr 3:

Pytanie nr 1:

„W związku z punktem 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji oraz utrzymania urządzenia wagowego. Wnosimy o stosowną korektę załączonego przedmiaru robót.”

Pytanie nr 2:

„Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację urządzenia wagowego, to prosimy o wskazanie lokalizacji, w której miałyby zostać zainstalowane takie urządzenie.”

Pytanie nr 3:

„Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację oraz utrzymanie urządzenia wagowego, to prosimy o wskazanie wymagań, na które powołuje się punkt 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST”.”

Odpowiedź na pytania 1,2 i 3:

Zamawiający nie wymaga instalacji oraz utrzymania urządzenia wagowego. Zapisy Specyfikacji Technicznych w tym zakresie są nie ważne.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji zapisów punktu 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 dotyczących zabezpieczenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń wspomagających. Wnosimy o stosowną korektę załączonego przedmiaru robót.”

Pytanie nr 5:

„Prosimy o udostępnienie specyfikacji D-M.00.00.01 Zaplecze Zamawiającego, na którą powołuje się punkt 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00.”

Odpowiedź na pytania 4 i 5:

Zamawiający nie oczekuje realizacji zapisów punktu 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 dotyczących zabezpieczenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń wspomagających. Zapisy Specyfikacji Technicznych w tym zakresie są nieważne.

IV. Zapytania Wykonawcy Nr 4:

Pytanie:

„W związku z zamieszczeniem w dniu 17.01.2022r STWiOR - prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy na trasie głównej i nawierzchni na poboczach z kruszywa pomiedziowego o uziarnieniu 0/31mm? W zamieszczonych STWiOR występują rozbieżności: Specyfikacja Ogólna D - 04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WYMAGANIA OGÓLNE dopuszcza stosowanie w/w kruszywa, natomiast D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – nie do końca precyzuje czy podbudowę można wykonać z kruszywo pomiedziowe o uziarnieniu 0/31mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy na poboczach z kruszywa pomiedziowego o uziarnieniu 0/31mm. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pomiedziowego.

.....
Kierownik Zamawiającego