



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 28 marca 2022 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.7.2022**

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Między Projektem Wykonawczy a SWZ zachodzą rozbieżności, i tak :

W Projekcie Wykonawczym :

Zjazdy mają mieć nawierzchnię z betonowej kostki brukowej koloru szarego z fazą o gr. 8 cm

Chodniki z betonowej kostki brukowej z fazą koloru czerwonego o gr. 8 cm

SWZ przewiduje :

Zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego z fazą gr. 8 cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego z fazą o gr. 8 cm

Prosimy o sprecyzowanie powstałych różnic oraz podanie jakiego kształtu mają być kostki (cegła, kość, itp.)”.

Odpowiedź:

Kolor kostki brukowej należy przyjąć jak w SWZ tj.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego z fazą gr. 8 cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego z fazą o gr. 8 cm

Kształt kostki prostokąt (cegła) o wymiarach 10x20 cm

.....
Kierownik Zamawiającego