



# Gmina Koźuchów

---

Koźuchów, dnia 31 marca 2022 roku

**Do wszystkich wykonawców  
postępowania nr FI.271.7.2022**

## **Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie:**

*„Prosimy o schemat podłączenia przepompowni do sieci elektrycznej.*

*Brak lokalizacji miejsca podłączenia uniemożliwia dokonania wyceny.*

*Do wyceny przyjęto przepompownie w studziencie z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm.”*

### **Odpowiedź:**

Schemat podłączenia przepompowni w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

Miejsce podłączenia (montażu rozdzielni elektrycznej) zgodnie z zagospodarowaniem terenu przy działce 933/14.

Do tego miejsca zostało doprowadzone zasilanie przepompowni wykonane w I etapie inwestycji.

Do wyceny należy przyjąć przepompownię o parametrach zawartych w karcie katalogowej i schemacie przepompowni (fi 1200), stanowiące część dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

.....  
Kierownik Zamawiającego