


KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SP. Z O.O.

[www.kpwk-krosnoodrzańskie.pl](http://www.kpwk-krosnoodrzańskie.pl)  
[sekretariat@kpwk-krosnoodrzańskie.pl](mailto:sekretariat@kpwk-krosnoodrzańskie.pl)  
tel. Centrala: 68 383-55-33, faks: 68 359-91-21  
ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie



Krosno Odrzańskie, 04.01.2013



**Sz.P. Agnieszka Czarnolewska**  
**Sekretarz Gminy Krosno Odrzańskie**

KPWK/36/2013

W związku z zapytaniem zgłoszonym podczas Sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 20 grudnia 2012r., w imieniu KPWK udzielam niniejszej odpowiedzi i wyjaśnień w n/w sprawie:

**PYTANIE:**

Radny zapytał kiedy odbyło się ostatnie płukanie sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim, jaka firma je wykonywała, jaki był tego koszt i kiedy się ono odbyło. Zapytał ile było tych płukań.

**IMIE I NAZWISKO RADNEGO:**

Radny Robert Maciąg.

**ODPOWIEDŹ:**

Ostatnie płukanie sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim odbyło się 20 grudnia 2012r. w rejonie ul. Poznańska od skrzyżowania z ul. PCK do ronda przy ul. Armii Czerwonej. Płukanie to odbyło przez hydrant przy sklepie Delikatesy (dawna Tecia) i trwało ok 90 minut. Ilość wody zużytej do tego płukania określono szacunkowo na 120m<sup>3</sup>. Płukanie to podyktowane było koniecznością wyłączenia odcinka sieci wodociągowej, która uległa awarii na wysokości budynku nr 31 i ponownym włączeniu tego odcinka do eksploatacji.

Na terenie Krosna Odrzańskiego w różnych miejscach w 2012 roku wykonano 52 płukania

sieci, każdorazowo po wcześniejszym wyłączeniu przesyłu wody. Płukania sieci wykonywane są również po każdorazowym stwierdzeniu zanieczyszczenia wody zgłoszonego przez odbiorcę. Ilość zużytej wody do płukania określa się szacunkowo na podstawie przepływu i czasu płukania. Płukania te zawsze wykonują pracownicy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o.

Natomiast czyszczenie sieci wodociągowych z nagromadzonych osadów (to nie jest to samo co płukanie sieci) na terenie Krosna Odrzańskiego (górną część miasta) odbyło się dwukrotnie przed 1 lipca 2009r. Wykonywała to firma z Nowej Soli i odbywało się to w porze nocnej przez okres co najmniej tygodnia. Obecnie nie ma potrzeby czyszczenia sieci wodociągowej. KPWK sp. z o.o. przewiduje takie czyszczenie sieci w dolnej części miasta po 2015r.

PREZES WAKZADU ,  
*Aleksander Kozłowski*