

IR-IV.272.1.1.2013

### WYJAŚNIENIA

**Dotyczy:** wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

**„Budowa kotłowni gazowej dla kompleksu edukacyjno-sportowego  
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3”**

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniu 14-05-2013 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych innych producentów niż określone w dokumentacji projektowej dotyczące budowy kotłowni dla kompleksu edukacyjno-sportowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3?

2) Chciałbym otrzymać informacje dotyczące materiałów zaprojektowanych na równoważne tj.:

Producent Viessmann

1. Kocioł wodny 460 kW typ Vitocrossal 200CT2  
regulatorem Vitotronic100 typ GC1  
regulatorem kaskadowym Vitotronic 300K typ MW1  
palnikiem Matrix
2. Kocioł wodny 460 kW typ Vitocrossal 200CT2  
regulatorem Vitotronic100 typ GC1  
palnikiem Matrix

Zamiana na

producent Buderus

1. Kocioł kondensacyjny Buderus Logano SB615 510kW  
Moduł FM 441 dla R 4321, R 4322 (cwu+10GM)  
Neutralizator kondensatu NE 0.1  
Tablica Logamatic R 4322 PL  
Palnik gazowy modul. Typ RS64/M MBD 415 11/2"  
Połączenie antywibracyjne 11/2"
2. Kocioł kondensacyjny Buderus Logano SB615 400kW  
Moduł FM 442 dla R 4321, R 4322 (2OMG)  
Neutralizator kondensatu NE 0.1  
Tablica Logamatic R 4321 PL  
Palnik gazowy modul. Typ RS64/M MBD 420 2"  
Połączenie antywibracyjne 2"
3. Moduł FM 458 dla R 4321, R 4322 (strategia dla instalacji wielokotłowej)

W załącznikach nadesłano dane techniczne dotyczące w/w kotłów oraz certyfikat zgodności.

### **Odpowiedź 1)**

Zgodnie z zapisem w punkcie 3 SIWZ (strona 5)

„Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wysokiej jakości robót z materiałów i urządzeń zgodnych z przedmiarem i opisem technicznym **lub równoważnych**, posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.”

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych innych producentów niż określone w dokumentacji projektowej. Proponowany produkt musi jednak spełniać wymóg równoważności.

W celu porównania urządzeń oraz oceny wymogu równoważności, do oferty należy dołączyć dokumenty w których będą podane następujące informacje:

- zużycie gazu GZ-50 (godzinowe i w przeliczeniu m<sup>3</sup>/kW)
  
- wielkość emisji spalin
  
- zużycie energii elektrycznej (kW)
  
- głośność urządzeń dB (min/max)
  
- sprawność kotła
  
- okres gwarancji
  
- wymagania dla wody kotłowej

Na etapie badania ofert Zamawiający może wystąpić do oferenta o uzupełnienie informacji, które umożliwią weryfikację warunku równoważności zastosowanych urządzeń.

### **Odpowiedź 2)**

Przedstawione załączniki nie są wystarczające aby jednoznacznie stwierdzić czy urządzenia spełniają warunek równoważności.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ryszard Słupski