

IR.II.271.7.2014

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 25.03.2014r. pod numerem BZP: 100126-2014 na „**Budowa drogi na osiedlu Bolesława Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim**”.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

### Treść pytań i odpowiedzi:

Dotyczy D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymaga jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010.

### Odp:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z up. BURMISTRZA

*Ewa Kowalczyk*  
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego