

IR.II.271.11.2014

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP: 167010 - 2014 w dniu 19.05.2014 r. na **„Przebudowę drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądzyńskiego w Krośnie Odrzańskim”**.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

**Pytanie:** Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie jakie to mają być płyty, rozmiary, jaki materiał, jaki kolor.

**Odp.** W ciągach przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego płyty betonowe o wym. 50x50 z tolerancją  $\pm 20\%$  - kolor, w części przeznaczonej dla ruchu pieszego płyty betonowe o wym. 80x50 z tolerancją  $\pm 20\%$  - kolor. Warstwa ścieralna płyty musi zapewniać bezpieczeństwo użytkownika szczególnie podczas dużej wilgotności i opadów deszczu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z up. BURMISTRZA  
*Ewa Nowaczyk*  
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego