

IR.II.271.13.2014

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP: 176404 - 2014 w dniu 26.05.2014 r. na „**Remont podłogi w Sali gimnastycznej w SP 2 w Krośnie Odrzańskim**”.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

**Pyt. 1** Do poz. 20 kosztorysu, obsadzenie tulei w posadzce. Rozumiemy że tuleje z demontażu.

**Odp.: Tuleje nowe, łącznie z montażem.**

**Pyt. 2** Do poz. 27 kosztorysu, montaż słupków do siatkówki. Rozumiemy że chodzi o słupki do siatkówki i każdy słupek posiada 2 wsporniki odciążowe, proszę o odpowiedź czy dobrze rozumiemy.

**Odp.: Tak - 6 słupków, każdy z dwoma odciążami. Słupki do siatki pochodzące z demontażu.**

**Pyt. 3** Dotyczy pozycji 21, czy dobrze rozumiemy że podane parametry techniczne wykładziny wskazują na wykładzinę sportową Gerflor lub równoważną ?

**Pyt. 4** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pomieszczeniu sali sportowej uwzględniono dostawę i montaż podłogi, której parametry wskazują na produkt tylko jednego producenta. Czy zamawiający dopuszcza zamianę w/w podłogi na podłogę powierzchniowo - elastyczną zgodną z normą EN 14904:2009 (np. Konstans System Lino) z wykładziną naturalną homogeniczną z Linoleum np. Linodur Sport 4,0 mm o warstwie ścieralnej 3,4mm. Podłoga ta spełnia wymagania dotyczące posadzki sportowej według Normy Europejskiej EN 14904:2009 potwierdzone świadectwem z Badań ITD w Poznaniu. Ponadto podłoga ta może być wykorzystywana do organizacji imprez pozasportowych bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

**Pyt. 5** W związku z tym, iż podana przez Państwa w ST pkt. 3.1 wykładzina jest wskazaniem wyłącznie na jednego producenta co wiąże się z brakiem zachowania ustawy o nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawa o Zamówieniach Publicznych art. 7 PZP), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zastosowania wykładziny sportowej typu Linodur gr. 4 mm, która jest wykładziną ogólnodostępną i produkowaną przez różne firmy.

**Odp. 3,4,5 Zamawiający dopuszcza inną wykładzinę łącznie z innym rozwiązaniem systemowym, przy czym zastosowany system i wykładzina powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 14904:2009. Zamawiający odstępuje od wymagania certyfikatu CEV, certyfikatu FIVB.**

Przewodniczący Komisji-Przetargowej

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Ewa Kowalczyk*