

**UCHWAŁA NR XXXVI/308/17
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2017 r. do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim wpłynęła skarga mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), organem właściwym do rozpatrzenia skargi na burmistrza jest rada gminy, w przypadku naszego samorządu Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim.

W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, treść skargi przekazano do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Po sprawdzeniu zarzutów podnoszonych w skardze stwierdzono, co następuje.

Ulica Paderewskiego została wybudowana zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez inż. Eugeniusza Śmiejkowskiego w 2001 r. Przedmiotem opracowania danego projektu była modernizacja ulic na nowoprojektowanym osiedlu domków jednorodzinnych, składającym się z trzech ulic lokalnych o charakterze dojazdowym. Celem przebudowy ulic było zaspokojenie potrzeby ruchu lokalnego. Konstrukcję jezdni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego ściśłego, warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego gruboziarnistego, podbudowa z tłuczni kamienno 0/30 grubości 18 cm wg PN-B-11112/96. W projekcie została również zawarta informacja, iż projektowane ulice mieszczą się w istniejącym pasie drogowym, dotychczas użytkowanym jako ulice gruntowe.

Ustosunkowując się do zarzutu wykonania podbudowy o głębokości 5-10 cm, ustalono iż nie znajduje on potwierdzenia w faktach. W dniu 2 czerwca 2017 r. został wykonany odwiert konstrukcji jezdni ul. Paderewskiego w Krośnie Odrzańskim przez Laboratorium Drogowe „DROLAB” Romualda Lewińskiego, który wykazał, iż masa bitumiczna wynosi 9 cm (w projekcie 8 cm), natomiast kruszywo łamane (podbudowa) 21 cm (w projekcie 18 cm). W związku z powyższym wartości wykazane podczas ekspertyzy są zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Odnosząc się do sprawy nieprzycinanych fragmentów krzewów przechodzących przez siatkę ogrodzeniową ustalono, iż dane przerosty należą do krzewów znajdujących się na posesjach prywatnych, w związku z powyższym zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), właściciele gruntów zostaną zobowiązani do usunięcia przerostów ograniczających widoczność. Stwierdzono również brak wcześniejszych sygnałów ze strony mieszkańców w zakresie istniejących przerostów na ul. Paderewskiego.

W kwestii bezprawnego zajęcia części pasa drogowego w celu powiększenia prywatnych nieruchomości ustalono, że zostało zlecone wznowienie granic działki położonej w Krośnie Odrzańskim oznaczonej nr 845.

Odpowiadając na zarzut dotyczący nieprzeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Paderewskiego wyjaśniono, iż zgodnie z art. 24 h pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ww. procedurę wykonuje się na drogach publicznych zaliczanych do sieci transeuropejskiej, więc nie dotyczy dróg gminnych, do których zaliczana jest ul. Paderewskiego. Ponadto instytucja audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego została wprowadzona w 2012 r., a projekt na budowę ulicy opracowano w 2001 r. (pozwolenie na budowę wydano w 2002 r.), w związku z powyższym w tym przypadku nie można mówić o nieprawidłowości polegającej na niezastosowaniu się do powyższego przepisu.

Po analizie zarzutów przedstawionych w skardze oraz złożonych wyjaśnieniach nie znaleziono podstaw do potwierdzenia zgłoszonych nieprawidłowości. Wobec powyższego Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim uznaje skargę za bezzasadną.

Jednocześnie w myśl art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ ma obowiązek pouczyć skarżącego o treści art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a osoba skarżąca ponowiła skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania osoby skarżącej.

Podjęcie uchwały nie wywoła skutków finansowych.