

RZUT PODDASZA 1:50

Uwaga!. Instalacja jest symetryczna tzn,. średnice przewodów zasilających i powrotnych na tyn samym odcinku są jednakowe.
Wszystkie nieoznakowane podejścia grzejników Cu 15.

Poziomy instalacji co w piwnicach prowadzić po ścianach jak na rysunku.
Przejścia przez przegrody budowlane w rurach osłonowych.
W przypadku przejść pionów przez strop parteru zachować możliwość wzdłużnych ruchów poziomów.
Na prostych odcinkach o długości większej niż 6-8 m, gdzie brak jest możliwości samokompensacji wydłużeń termicznych stosować kompensatory mieszkowe odpowiedniej średnicy co ok. 4-5 m.

Szczegóły dot. średnic rur i armatury, nastaw wstępnych itp. podane są na rozwinięciu.

W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody izolować termicznie piankapoliretanową.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie ściany zostaną wyłożone płytkami piony i podejścia do grzejników ukryć w bruzdach ściennych po uprzednim zaizolowaniu przewodów pianką odporną na kontakt z zaprawą.
W miejscach gdzie nie będzie możliwe odpowietrzanie instalacji przez grzejniki należy montować automatyczne zawory odpowietrzające.

BIURO PROJEKTÓW I WYCENY NIERUCHOMOŚCI "SADYBA" BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1G/23			GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE	
			Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 KROSNO ODRZ. ul. Bolesława Chrobrego 33	
Instalacja CO - rzut poddasza				Skala 1:100
Projektował:	inż. Stanisław Makała	Upr.sanit. 64/81/ZG		Data 01.2009
Sprawdził:	mgr inż. Anna Romejko	Upr.sanit. 44/05/Zg		Nr rys. 4