



W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody izolować termicznie piankąpoliuretanową.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie ściany zostaną wyłożone płytkami pionio i podejścia do grzejników ukryć w bruzdach ściennych po uprzednim zaizolowaniu przewodów pianką odporną na kontakt z zaprawą.

W miejscach gdzie nie będzie możliwe odwodnienie instalacji przez grzejniki należy montować automatyczne zawory odwodniające.

BIURO PROJEKTÓW I WYCENY NIERUCHOMOŚCI "SADYBA" BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1G/23	Temat:	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 KROSNO ODRZ. ul. Bolesława Chrobrego 33
--	--------	---

Projektował: inż. Stanisław Makala Upr.sanit.
64/81/ZG

Sprawdził: mgr inż. Anna Romejko Upr.sanit.
44/05/Zg

Skala
1:100
Data
01.2009
Nr rys. 1