

IR.271.1.2.2018.RS

**WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na wykonanie zadania pn.:

**„Zakup, dostawa i montaż obiektu handlowo-usługowego o funkcji
gastronomicznej o konstrukcji stalowej modułowej
obudowany płytami warstwowymi”**

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w zadania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stropodachu z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki PIR gr. 120 mm ($U = [W/m^2K]$).

Odp.: dopuszcza się wykonanie stropodachu z rdzeniem z pianki PIR gr. 120 mm.

2. Po stronie Zamawiającego jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie terminu realizacji zamówienia od uzyskania i uprawnomocnienia pozwolenia na budowę.

Odp.: Tak.

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Garczyński
Zastępca Burmistrza

