

Tab. 1. Moc zapotrzebowana dla budynku

Lp	Odbiór	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Moc obliczeniowa
-	-	kW	-	kW
1	oświetlenie wewnętrzne budynku	15	0,6	9
2	oświetlenie zewnętrzne budynku	0,2	0,5	0,1
3	gniazda ogólnego zastosowania	52	0,4	20,8
4	gniazda i obwody mocy	20	0,5	10
5	wentylacja i ogrzewanie	4,1	0,9	3,69
RAZEM				43,59