



OZNACZENIE	NAZWA	WYMIAR	ILOŚĆ	UWAGI
1	TERMOMANOMETR	0-6 BAR 0-120°C	2 szt.	ŚREDNICA TARCZY:80mm
2	MANOMETR	0-6 BAR	4 szt.	ŚREDNICA TARCZY:63mm
3	ZAWÓR TRÓJDROGOWY	Dn20	1 szt.	Kvs=0,25
4	ZAWÓR TRÓJDROGOWY	Dn20	1 szt.	Kvs=1,60
5	POMPA OBIEGOWA		1 szt.	Q=0,06m³/h;Δp=20,0kPa
6	POMPA OBIEGOWA		1 szt.	Q=0,62m³/h;Δp=35,0kPa
7	ZAWÓR REGULACYJNY	Dn15	1 szt.	nastawa 0,40
8	ZAWÓR REGULACYJNY	Dn20	1 szt.	nastawa 6,00
9	FILTR SIATKOWY	Dn15	1 szt.	
10	FILTR SIATKOWY	Dn25	2 szt.	
11	ZAWÓR ODCINAJĄCY	Dn15	3 szt.	
12	ZAWÓR ODCINAJĄCY	Dn25	3 szt.	

architektura

jaszczak

szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1		
OBIEKT:	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów dz. nr 603/1		
ADRES:	Krosno Odrzańskie, ul. Piastów , dz. nr 603/1, obręb 1		
TYTUŁ RYS.:	Rozwinięcie instalacji c.t.	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. Marcin Wielgosz upr. nr LOD/1249/POOS/09, nr izby ŁOD/IS/8910/10		
SKALA: -	DATA: wrzesień 2016	BRANŻA: SANITARNA	CT-200