



LEGENDA:

— INSTALACJA OGRZEWCA ZASILANIE
- - - INSTALACJA OGRZEWCA POWRÓT

13
22 °C Φ=1005 W
CV22-600 [800 mm]

ETYKIETA ZAWIERA:
- OZNACZENIE POMIESZCZENIA [13];
- PROJEKTOWANĄ TEMP.WEWN. [22°C];
- OBŁĄŻENIE CIEPLNE [1005W];
- RODZAJ GRZEJNIKA I WYSOKOŚĆ [CV22-600];
- OZNACZENIE DŁUGOŚCI GRZEJNIKA [800 mm];
- NASTAWĘ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO [3,00].

jaszczakszadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| INWESTOR: | GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1 | | |
| OBIEKT: | Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów dz. nr 603/1 | | |
| ADRES: | Krosno Odrzańskie, ul. Piastów , dz. nr 603/1, obręb 1 | | |
| TYTUŁ RYS.: | Rozwinięcie instalacji c.o. | | PODPIS: |
| WYKONAŁ: | mgr inż. Marcin Wielgosz upr. nr LOD/1249/POOŚ/09, nr izby LOD/IS/8910/10 | | |
| SKALA: - | DATA: wrzesień 2016 | BRANŻA: SANITARNA | CO-200 |