

Ogłoszenie nr 500063371-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

**Krzeszyce:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 610286-N-2017

**Data:** 02/11/2017

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000, ul. ul. Skwierzyńska 16, 66435 Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail szpulak@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.

Adres strony internetowej (url): [www.krzeszyce.pl](http://www.krzeszyce.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 1.3)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, w tym minimum jedna robota obejmująca wykonanie studni o głębokości min. 100 m.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: a) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, w tym minimum jedna robota obejmująca wykonanie studni o głębokości min. 100 m, oraz b) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna minimum jedną robotę obejmującą wykonanie studni o głębokości min. 100 m

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2017-11-29, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2017-12-04, godzina: 10:00

**WÓJT GMINY**  
*Stanisław Peczkajtis*

Wyjaśnienie nr 1 oraz Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.**

Krzeszyce, 23.11.2017r.

### **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — Instrukcja dla Wykonawców, punkt 6.2. ppkt 2.1. warunkuję, że Wykonawca w zakresie doświadczenia, musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, w tym minimum jedna robota obejmująca wykonanie studni o głębokości min. 100 m. Tak postawiony warunek jest bardzo trudny do spełnienia, ponieważ rzadko zdarza się inwestycja obejmująca wykonanie stacji uzdatniania wody wraz ze studnią o głębokości min. 100 m. Wiele inwestycji o wielkości podobnej do przedmiotu zamówienia posiadało studnie o głębokości ok. 50 m, natomiast na obiektach gdzie były studnie głębsze wykonanie odwiertów zazwyczaj było przedmiotem oddzielnego przetargu, w którym udział brały tylko firmy specjalistyczne. Dlatego prosimy o zmianę powyżej opisanego warunku na następujący: Wykonawca w zakresie doświadczenia, musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, w tym minimum jedna robota obejmująca wykonanie studni o głębokości min. 50 m.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmieni treść warunku.

### **Pytanie 2**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający opublikuje posiadane przedmiary robót. Przedmiary robót będą stanowiły materiał wyłącznie pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysów ofertowych do oferty.

### **Pytanie 3**

Prosimy o zmianę warunku w zakresie dysponowania doświadczeniem Wykonawcy na następujący: Wykonawca w zakresie doświadczenia, musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, oraz dodatkowo wykonanie minimum jednej roboty obejmującej wykonanie studni o głębokości min. 100 m.

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na Pytanie 1

### **Pytanie 4**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót, jako dokumentu pomocniczego do sporządzenia oferty. Załączone przedmiary robót pełniłyby funkcję poglądową i pomocniczą przy wypełnianiu tabeli elementów ceny ryczałtowej. Nie było by konieczności załączania ich do oferty.

#### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na Pytanie 2

### **ZMIANA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwaną dalej Pzp) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Treść warunku udziału w postępowaniu wskazany w art. 6.2. punkt 2), podpunkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:

- a) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, w tym minimum jedna robota obejmująca wykonanie studni o głębokości min. 100 m, **oraz**
- b) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna minimum jedną robotę obejmującą wykonanie studni o głębokości min. 100 m.

2. W związku ze zmianą wskazaną w pkt. 1, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2017r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r., godz. 10:15.

Załączniki:

1) Przedmiary robót.

  
WÓJT GMINY  
Stanisław Peczajtis

