



Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 KRZESZYCE

tel. (095) 757 31 61÷64 fax (095) 757 30 86 e-mail sekretariat@krzeszyce.pl
www.krzeszyce.pl NIP 429-000-88-44

Krzeszyce 23.07.2020 r.

FP 271.2.2020

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 22 lipca 2020 roku, w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIE 1

W przedmiarze znajdują się drzwi zewnętrzne wykonane z PCV o wymiarach 1,0*2,1m w pozycji 48 przedmiaru. W opisie technicznym znajduje się zapis W istniejących otworach drzwiowych wiatrołapu projektuje się demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych i osadzenie drzwi PCV oszklonych ,o wysokości 210 cm z naświetlem górnym o wysokości 40 cm – podział drzwi 90+50 cm. Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny??

ODPOWIEDŹ

Do wyceny proszę przyjąć drzwi zewnętrzne PCV o szerokość skrzydła 100 cm (w świetle ościeżnicy).

WÓJT GMINY
Stanisław Pezskajtis

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 7573086 lub e-mailem na adres: mbuczowska@krzeszyce.pl .

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.