



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/
e-mail: psse.sulecin@sanepid.gov.pl
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULECINIE

HK.903.154.2023

Sulęcinek, 01.09.2023 r.

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
NR 341 HK – 903.154.59.2023

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i art. 104 § 1 i art. 108 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z póź.zm.) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537) i § 3 ust. pkt. 1, § 21 ust 1 pkt. 3 i ust. 4 oraz § 21 ust. 7,8,9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie** po analizie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 22.08.2023 r. oraz po otrzymaniu w dniu 01.09.2023 r. informacji o wyniku badań wody pobranej w dniu 30.08.2023 r. z wodociągu publicznego Malta w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu (badanie wykonane przez laboratorium zewnętrzne akredytowane)

- warunkowo dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego Malta wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu tzn. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków w terminie - do czasu przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie przez administratora ujęcia pozytywnych wyników badania bakteriologicznego wody (w pełnym zakresie)

- nie później niż do dnia 02.10.2023 r.

pod warunkiem wykonania przez administratora wodociągu:

Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach

Ul. Gorzowska 7, 66 – 435 Krzeszyce

następujących obowiązków:

1. przeprowadzenia działań naprawczych i doprowadzenia wody z wodociągu publicznego Malta zaopatrującego miejscowości: Krzeszyce, Malta, Czartów, Krępiny, Studzionka, Brzozowa, Kołczyn, Dzierżazna, Zaszczytowo, Przemysław, Marianki, Krzemów, Karkoszów, Krasnołęg, Piskorzno, Świętojańsko, Łukomin, do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - w terminie natychmiastowym.

2. przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie pozytywnych wyników bakteriologicznych badania wody (pobranej w punkcie znajdującym się w stacji uzdatniania wody oraz minimum w trzech punktach na sieci wodociągowej) potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych i świadczących

o jej przydatności do spożycia (w zakresie pełnego monitoringu kontrolnego mikrobiologicznego tj. liczba enterokoków kalowych, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C) - spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **do dnia 02.10.2023 r.**

Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu

3. poinformowania konsumentów wody o przydatności wody do spożycia wyłącznie po przegotowaniu - w terminie **natychmiastowym**.

Decyzji w pkt 1 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

4. zawiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie o sposobie poinformowania konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Malta w terminie **do - 04.09.2023 r.**

5. **Prowadzenie ciągłej dezynfekcji wody, monitorowanie poziomu chloru wolnego w sieci wodociągowej i utrzymywanie jego poziomu w odpowiednim przedziale stężeń wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017, poz. 2294) – natychmiast**

Do czasu przedstawienia przez administratora ujęcia wody badania wody przeprowadzonego w celu potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia bakteriami z grupy coli będzie obowiązywać warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Malta, po przegotowaniu przy prowadzeniu przez administratora wodociągu ciągłej dezynfekcji wody oraz monitorowania poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie, który nie może przekraczać dopuszczalnej wartości 0,3 mg/l.

UZASADNIENIE

W dniu 22.08.2023 r. Pracownicy PSSE w Sulęcinie pobrali próbki wody z wodociągu publicznego Malta z punktów na sieci wodociągowej: Urząd Gminy w Krzeszycach oraz Krasnołęg 20. W pobranej próbce wody na sieci w Krasnołęgu 20 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml. W drugim punkcie na sieci nie stwierdzono obecności bakterii.

W dniu 24.08.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie zwrócił się do administratora wodociągu o przeprowadzenie kolejnych badań wody z punktu znajdującego się na ujęciu wody Malta oraz z punktu na sieci wodociągowej.

W dniu 01.09.2023 r. administrator wodociągu otrzymał informację z laboratorium Aquanet Poznań o stwierdzeniu obecności bakterii z grupy coli w próbce wody uzdatnionej pobranej w dniu 30.08.2023 r. w stacji uzdatniania wody Malta. – 2 jtk/100 ml.

W związku z kolejnym potwierdzeniem zanieczyszczenia wody z wodociągu Malta bakteriami grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie zdecydował o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Stwierdzenie bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi sugeruje nieodpowiednie uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie oraz rozwój bakterii w osadach wewnątrz instalacji wodociągowych, może też świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami.

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie zdecydował o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Malta - wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu tzn. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu. Woda z wodociągu publicznego Malta nadaje się do mycia i kąpieli, należy jednak uważać, aby nieprzegotowana nie dostała się do jamy ustnej.**

Aktualne wyniki badań wody ww. wodociągu pozwalają, przy prowadzeniu przez administratora wodociągu działań naprawczych, w tym dezynfekcji wody, na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym przegotowaniu.

Na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek utrzymania go w stanie sanitarnym nie naruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności nie stwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537) właściciel wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody dla konsumentów.

Na podstawie art. 10 § 2 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z póź.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie odstępuje od obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, gdyż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami.

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

W sytuacji uzyskania informacji o pogorszeniu jakości wody z wodociągu publicznego Malta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie zmienia swoją decyzję z dnia 01.09.2023 r.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sulęcinnie
mgr Beata Dziędzic

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 b, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinnie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonaniu (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzeszyce
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Sulęcinnie
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp..
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinnie
5. A/a (HK.HŻ) ABo