





LEGENDA

- Iglica odgromowa h = 1m
- Zacisk uniwersalny
- Drut Fe/Zn Ø 8
- Uziom sztuczny połączony z uziemieniem fundamentowym budynku R<=10 Ω
- Otok z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju min. 25x4mm. Połączenia bednarki spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.

Zwody poziome mocować na wspornikach dachowych.
Zwody pionowe montować w rurze instalacyjnej Ø 22 układanej pod warstwą elewacyjną do uziomu sztucznego połączonego z uziemieniem fundamentowym budynku poprzez przerwę odłącznikową w skrzynce podtynkowej z pokrywą izolacyjną typu T-St/tZn typu DEHN.
Puszkę odłącznikową instalować na wysokości 1,1m nad poziomem terenu.
Wszystkie stalowe elementy na dachu połączyć z instalacją odgromową.

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

Obiekt	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE Łagów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 188/19				
Zadanie	REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W ŁAGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ewid. 188/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie"				
Inwestor	GMINA ŁAGÓW - ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów				
Nazwa dokumentu - rysunku					
INSTALACJA ODGROMOWA					
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	
Projektant	inż. Józef Kozłowski		05.2009	inż. Józef Kozłowski upr. nr 8/L/91 do 13	Skala rys. 1:100
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Bielński	40/91/Oś.	05.2009	mgr inż. Jacek Bielński uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych	Rys. nr 9E

16