



LEGENDA:



ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PEYTOWY STAŁOWY TYP KV
TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE
NASTAWA WSTĘPNA



PROJEKTOWANY GRZEJNIK PEYTOWY STAŁOWY TYP KV
TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE
NASTAWA WSTĘPNA



ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY CU



ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY



ZAWÓR PRZYŁYCZENIOWY DO GRZEJNIKA PEYTOWEGO
TYP RLV KS k1-towy np. FIRMY DANFOSS



PION INSTALACJI C.O.

UWAGI:

WSZYSTKIE PRZEJĘCIA PRZEWODÓW INSTALACJI
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NAŁEŻY WYKONAĆ
W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH
GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C



EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361

email : eko_instal@poczta.fm www.eko-instal.biz

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE Łagów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19		
NAZWA OPRACOWANIA	REMONT ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO W ŁAGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - modernizacja budynku szkoły położonego na dz. nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie" Zmiana pozwolenia na budowę nr 255/09 z dnia 17.07.2009r.		
INWESTOR	GMINA ŁAGÓW, UL. 1-GO LUTEGO, 66-220 ŁAGÓW		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Królikowski Upř. projekt. w spec. instalacje i urzřdzenia: wodociągowe i kanal. cieplne, wentylacyjne i gazowe w zakresie pełnym nr LUKG/0008/P005/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elwira Kramm Upř. projekt. w spec. instalacyjno-inżynieryjna sieci i instalacji sanitarnych w zakresie pełnym nr LUKG/0034/P005/03		
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - BUDYNEK DYDAKTYCZNY PARTER + PIĘTRO (strona wschodnia)		DATA 08.2014	SKALA 1:100
		RYS.NR 58	