




Rozdzielnia R21 - zasilanie obwodów piętra , wnąkowa w drugiej klasie izolacji. Drzwiczki rozdzielni zamykane na klucz. IP min 20.



Rozdzielnia R22 - zasilanie obwodów sal komputerowych , natynkowa w drugiej klasie izolacji. IP min 20.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Świebodzinie  
66-200 Świebodzin  
ul. Kolejowa 2

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ pracy sieci TN-S

Obiekt	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁAGOWIE Łagów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19					
Zadanie	REMONT ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO W ŁAGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie"					
Inwestor	GMINA ŁAGÓW - ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów					
Nazwa dokumentu - rysunku						
INSTALACJA ELEKTRYCZNA R21 i R22						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	inż. Józef Kozłowski		05.2009			
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Bieliński	40/91/ZG	05.2009		Rys. nr	7E