



LEGENDA:	
	ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PEYTOWY STALOWY TYP KV TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE- NASTAWA WSTĘPNA
	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PEYTOWY STALOWY TYP KV TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE- NASTAWA WSTĘPNA
	ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY CU
	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
	ZAWÓR PRZYEYCZENIOWY DO GRZEJNIKA PEYTOWEGO TYP RLV KS k*towy np. FIRMY DANFOSS
	PION INSTALACJI C.O.
UWAGI:	
WSZYSTKIE PRZECIECIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C	

 EKO-INSTAL PRACOWNIA PROJEKTOWA	
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20 ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361 email : eko_instal@poczta.fm www.eko-instal.biz	
OBIEKT	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁĄGOWIE Łągów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19
NAZWA OPRACOWANIA	REMONT ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO W ŁĄGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY" - modernizacja budynku szkoły położonego na dz. nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łągowie Zmiana pozwolenia na budowę nr 255/09 z dnia 17.07.2009r.
INWESTOR	GMINA ŁĄGÓW, UL. 1-GO LUTEGO, 66-220 ŁĄGÓW
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Królikowski Upr. projekt. w spec. instalacje i urządzenia: wodociągowe i kan., ciepne, wentylacyjne i gazowe w zakresie pełnym nr LUKG/0008/POOS/05
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w spec. instalacyjno-inżynierska sieci i instalacji sanitarnych w zakresie pełnym nr LUKG/0034/POOS/03
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - BUDYNEK DYDAKTYCZNY PARTER + PIĘTRO (strona zachodnia)	
DATA	08.2014
SKALA	1:100
RYS.NR	S7