



LEGENDA:

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PEYTOWY STALOWY TYP KV
TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE-
NASTAWA WSTĘPNA

PROJEKTOWANY GRZEJNIK PEYTOWY STALOWY TYP KV
TYP-WYSOKOCE-DEUGOCE-
NASTAWA WSTĘPNA

ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY CU

ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY

ZAWÓR PRZYŁYCZENIOWY DO GRZEJNIKA PEYTOWEGO
TYP RLV KS_k1towy np. FIRMY DANFOSS

PION INSTALACJI C.O.

UWAGI:
WSZYSTKIE PRZECIECIA PRZEWODÓW INSTALACJI
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ
W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH
GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C

EKO-INSTAL PRACOWNIA PROJEKTOWA	
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20 ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361 email : eko_instal@poczta.fm www.eko-instal.biz	
OBIEKT	ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁĄGOWIE Łągów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19
NAZWA OPRACOWANIA	REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W ŁĄGOWIE W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - modernizacja budynku szkoły położonego na dz. nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łągowie" Zmiana pozwolenia na budowę nr 255/09 z dnia 17.07.2009r.
INWESTOR	GINA ŁĄGÓW, UL. 1-GO LUTEGO, 66-220 ŁĄGÓW
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Królikowski Upr. projekt. w spec. instalacje i urządzeń: wodociągowe i kanalizacyjne, wentylacyjne i gazowe w zakresie pełnym nr LUKG/0008/POOS/05
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w spec. instalacyjno-inżynieryjna sieci i instalacji sanitarnych w zakresie pełnym nr LUKG/0034/POOS/03
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - SALA GIMNASTYCZNA PIWNICA + PARTER	
DATA	08.2014
SKALA	1:100
RYS.NR	S9