



LEGENDA:	
	GRZEJNIK PEYTOWY STALOWY TYP KV TYP-WYSOKOŚĆ-DEŁUGOŚĆ- NASTAWA WSTĘPNA
	ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY CU
	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
	ZAWÓR PRZYŁĄCZENIOWY DO GRZEJNIKA PEYTOWEGO TYP RLV KS_k1towy np. FIRMY DANFOSS
	PION INSTALACJI C.O.
UWAGI:	
WSZYSTKIE PRZEJĘCIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NAŁEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C	

EKO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.
ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
NIP 5961646792 REGON 080009361

email : eko_instal@poczta.fm www.eko-instal.biz

OBIEKT

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁĄGOWIE
Łągów, ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19

NAZWA
OPRACOWANIA

REMONT ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO W ŁĄGOWIE
W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY"
- modernizacja budynku szkoły położonego na dz. nr ewid.
158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łągowie"
Zmiana pozwolenia na budowę nr 255/09 z dnia 17.07.2009r.

INWESTOR

GMINA ŁĄGÓW, UL. 1-GO LUTEGO, 66-220 ŁĄGÓW

BRANŻA

SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Królikowski
Upr. projekt. w spec. instalacje i urządzenia: wodociągowe i kan.,
ciepne, wentylacyjne i gazowe w zakresie pełnym nr LUKG/0008/P005/05

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Elwira Kramm
Upr. projekt. w spec. instalacyjno-inżynierska sieci
i instalacji sanitarnych w zakresie pełnym nr LUKG/0034/P005/03

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - CZĘŚĆ KUCHENNA PARTER

DATA
08.2014

SKALA
1:100

RYS.NR
S6

PROJEKT WYKONAWCZY