



Gmina Łagów  
ul. 1 Lutego 7  
66-220 Łagów  
tel.: 68 3412186  
fax: 68 3412262  
e-mail: sekretariat@lagow.pl

nr sprawy: RI.ZP.271.1.2017.MKG

Łagów, 24.02.2017

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania pn.:

**Modernizacja budynku szkoły położonego na działce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego "**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity DZ.U. 2015 poz. 2164 ze zm. zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

Proszę o informację czy należy skalkulować rozdzielnie elektryczne R02 piwnic, załączony przedmiar nie uwzględnia tego.

### **Odpowiedź**

Rozdzielnia R02 została wykonana w poprzednim etapie zadania.

### **Pytanie 2**

Co z linią zasilającą R02 (czy należy wykonać), załączony przedmiar nie uwzględnia tego.

### **Odpowiedź**

Linia zasilająca została wykonana w poprzednim etapie zadania.

### **Pytanie 3**

Co zrobić z istniejącym układem pomiarowym (pozostawić czy przenieść do nowej rozdzielni elektrycznej), załączony przedmiar nie uwzględnia tego.

### **Odpowiedź**

Należy pozostawić istniejący układ pomiarowy.

### **Pytanie 4**

Co z istniejącą linią WLZ (wymienić na nową czy pozostawić), załączony przedmiar nie uwzględnia tego.

### **Odpowiedź**

Należy pozostawić istniejącą linię WLZ.

### **Pytanie 5**

Co z instalacją dzwonekową i dzwonekami szkolnymi w tej części (czy należy uwzględnić w kalkulacji)

### **Odpowiedź**

Należy zainstalować dzwonek i linię zasilającą zgodnie z dokumentacją projektową. Wymienione elementy należy wycenić w części elektrycznej TER (Zał.1A/ TER 2) w poz.8 i poz.9. Patrz → Zmiana treści siwz nr 1 poz. 1.

### **Pytanie 6**

nr sprawy: RI.ZP.271.1.2017.MKG

W tabeli elementów rozliczeniowych (część budowlana) poz.29 to platforma schodowa z torem jezdny - 2 szt. Platformy te nie zostały uwzględnione w udostępnionej dokumentacji projektowej. W związku z tym proszę o udostępnienie projektu platform z dokładnym określeniem wymaganych parametrów technicznych oraz wskazanie przy których schodach mają zostać zamontowane platformy.

**Odpowiedź**

Platformy należy zamontować przy schodach klatki schodowej D18 ( komunikacja z parteru na piętro) oraz przy schodach na korytarzu K13 / K19 ( przejście do bloku kuchennego)

Platformy zostały opisane w Specyfikacjach technicznych ST S-01.00. w pkt.2.1.9. oraz w Tabeli Równoważności pkt.IV.

Zamawiający zamieścić brakujące specyfikacje techniczne. Patrz → zmiana treści siwz nr 1 poz.2

WÓJT GMINY ŁAGÓW  
Czesław Kalbarczyk

