



Gmina Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
tel.: 68 3412186
fax: 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl

Dotyczy:

**Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów
w gminie Łagów**

Nasz znak: **RI.ZP.272.1.2020.MKG**

Łagów, 03.04.2020 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 524475-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Wszyscy oferenci

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 4

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Nawiązując do udzielonych odpowiedzi w przetargu pt. "Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów", przypominamy, iż narzucenie tak małej tolerancji wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Podkreślamy, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego. Są to różnice kilku centymetrów, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń.
Należy zauważyć, że zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.
W związku z powyższym, prosimy o zniesienie tolerancji wymiarów urządzeń fitness.

Odpowiedź:

Zamawiający, na wniosek oferentów, dopuszcza urządzenia o innych wymiarach, pod warunkiem zachowania wszystkich funkcji oraz zasady działania urządzenia.

W przypadku konieczności zmian w dokumentacji projektowej, w związku z doбором urządzeń o innych wymiarach niż projektowane, wszelkie prace projektowe oraz uzyskanie ewentualnych decyzji i uzgodnień, będą po stronie Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie motyl integracyjny z poręczami przy siedzisku zamiast składanego siedziska? Na urządzeniu motyl integracyjny mogą ćwiczyć zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby pełnosprawne. Rozwiązanie to pozwala na samodzielne przemieszczenie się osoby na wózku inwalidzkim na siedzisko podpierając się na poręczach, poza tym osoby

niepełnosprawne, to nie tylko osoby poruszające się na wózkach - to także osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, osoby niewidome, niesłyszące i po urazach. Zastosowanie poręczy zwiększa bezpieczeństwo korzystania z urządzenia przez osoby niepełnosprawne oraz eliminuje możliwość przytrzaśnięcia ręki przez mechanizm składanego siedziska przez osoby pełnosprawne. Wizualizacja urządzenia w załączniku.

Odpowiedź: [TAK](#)

3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach przekraczających +/-5%? Narzucenie tak małej tolerancji wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, które wpływają na wymiar urządzenia. Są to różnice kilku centymetrów, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń. Należy zauważyć, że zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.

Odpowiedź: [Patrz odpowiedź w pkt 1](#)

4. W karcie produktu rower w opisie długość urządzenia to 1100 mm, natomiast na rysunku jest wymiar 1090 mm. Który wymiar jest poprawny?

Odpowiedź: [Długość urządzenia to 1100 mm.](#)