

LEGENDA:

- Oprawa 4x18W, IP20, raster paraboliczny aluminiowy.
- Oprawa 2x18W, IP20, odbłyśnik aluminiowy.
- AW Moduł awaryjny, inwerter 1h.
- Stanowsiko komputerwe: Gniazda 2x P+N+PE16A czerwone + 2 xP+N+PE 16A białe
- Gniazdo 1f L=lodówka, CZ=czajnik, M=mikrofalówka S=suszarka, G=grzejnik
- Gniazdo ogólne 16A/230V pojedyncz
- Przyłacze 1-fazowe, wypust przewodem
- Przyłacze 3-fazowe, wypust przewodem
- Wyłącznik pojedyńczy
- Wyłącznik świecznikowy
- Wyłącznik schodowy
- Rozdzielnica elektryczna
- PWP Pożarowy wyłącznik prądu
- Ogrzewacz wnętrzowy akumulacyjny AEG (bezpo□rednie podłączenie NYM).

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy AW/Inwertery zasilić z tej samej fazy co oprawa
2. Ewentualne wentylatorki w WC zasilić z obwodu oświetleniowego tego pomieszczenia
3. Wysokości montażu osprzętu:
   - łączniki na wysokości 1,4m
   - gniazda w kuchni na wys. 1,0m(nad blatem)
   - gniazda porządkowe,komputerowe na wys. 0,3m
4. W pomieszczeniach wilgotnych i pomocniczych osprzęt min. IP44

TE .2(3,4...) nazwa rozdzielnicy
nr. obwodu rozdzielnicy
nazwa rozdzielnicy

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1. bez zastrzeżeń
2. [illegible]
Lp. opinii 39/03/10
Data 24.03.2010r
Podpis [illegible]
inż. Bolesław Matyjaszek
rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GP 25/98 w grupach 11, 12, 13, 14
zam. Zielona Góra, ul. Władysława IV 14/23
tel. (0-68)1325-49-44

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
[illegible] Bogusław Pabierowski Nr upr. 27/93
miejscowość, data
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m2
01	PRZEDSIONEK	7,38
02	MAGAZYNEK	8.89
03	POKÓJ KOMPUTEROWY	8.60
04	ZAPLECZE KUCHENNE	13,86
05	TOALETA DAMSKA	7.63
06	TOALETA MĘSKA	6.48
07	SALA GŁÓWNA	136,71

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN TEL. 0-68 475 3225			
OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA - STOK, GMINA ŁAGÓW DZIAŁKA NR 4/10 I 4/11		SKALA
TRESC RYS.	OŚWIETLENIE, SIŁA I GN. WTYKOWE		10 MARCA 2010
PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNE	inż. TOMASZ PŁOCIENNIK upr.WKP/0149/POOE/08(spec.inst.)	[signature]	NR RYS.
	Łukasz Płóciennik		E.1
SPRAWDZAJĄCY INSTAL. ELEKTRYCZNE	mgr inż. MARIA LUCZAK upr.nr 341/PW/91(spec.inst.-inzyn.)	[signature]	


ROZDZIELNICA RS
L1L2L3-230V/400V 50Hz - 63A
opcja
Q1 ZP-A63 +ZP-ASA
SPC-S-20/ 280/4
PWP
N
PE
Rozdzielnica i aparatura firmy Moeller Electric
BP-O-600/15-C natynkowa. Głębokość 262 mm IP30
UKŁAD TN-S
400/230V 50Hz - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
BC-O-600/15-C
1500
600
ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK
OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN TEL. 0-68 475 3225
OBIEKT
ŚWIETLICA WIEJSKA - STOK, GMINA ŁAGÓW DZIAŁKA NR 4/10 I 4/11
SKALA
TRESC RYS.
ROZDZIELNICA RS SCHEMAT I ELEWACJA
10 MARCA 2010
PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNE
inż. TOMASZ PŁOCIENNIK upr. WKP/0149/POOE/08(spec.inst.)
Łukasz Płóciennik
NR RYS.
E.2
SPRAWDZAJĄCY INSTAL. ELEKTRYCZNE
mgr inż. MARIA ŁUCZAK upr.nr 341/PW/91(spec.inst.-inżyn.)