



Gmina Łagów
ul. Spacerowa
66-220 Łagów
tel.: 68 3412186
fax: 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl

dotyczy: **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stok – roboty wykończeniowe**

numer sprawy: **RI.ZP.272.2.2020.MKG**

Łagów, 20.05.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity DZ.U. 2019 poz. 1843 ze zm. zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W przedmiarze jest pozycja dotycząca wykonania samego tynku cienkowarstwowego na elewacji. Czy ocieplenie z warstwą zbrojącą zostało już wykonane?

Odpowiedź 1

Ocieplenie elewacji budynku z warstwą zbrojącą zostało już wykonane.

Zakres robót elewacyjnych opisano w OPZ / pkt.3.1.1., należy wykonać tynki cienkowarstwowe zewnętrzne, tj.:

- cokół: tynk mozaikowy / wys. cokołu 40 cm /

- ściany i ościeża - tynki mineralne + malowanie farbami silikatowymi.

Ponadto należy wykonać i ująć w wycenie dodatkową warstwę siatki zbrojącej.

Pytanie 2

W projekcie jest strop z płyt kanałowych tynkowany od spodu. W przedmiarze sufit podwieszany z regipsu. Proszę o informację w jakiej technologii należy wykonać.

Odpowiedź 2

Sufity należy wykonać zgodnie z OPZ / pkt.3.1.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne, pkt 4).

Wójt Gminy Łagów
/-/ Czesław Kalbarczyk