



Gmina Łagów  
ul. Spacerowa 7  
66-220 Łagów  
tel.: 68 3412186  
fax: 68 3412262  
e-mail: sekretariat@lagow.pl

Łagów, 17.06.2020 r.

RI.ZP.272.3.2020.MKG

## Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

### Budowa chodnika na oś. Górnicy w Sieniawie.

Wszyscy oferenci

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1:

Wg opisu do projektu chodnik wykonany jest z kostki brukowej bet. grub. 8 cm natomiast w przedmiarze robót ujęte jest wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić chodniki z kostki o gr. 6 cm a zjazdy do posesji z kostki gr. 8 cm.

  
WÓJT  
Czesław Kalbarczyk

RI.ZP.272.3.2020.MKG