

Łagów, dnia 23.07.2021r.

Gmina Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
R.I.271.2.2021.T.B.

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa”.

W odpowiedzi na zapytania:

Pyt. Nr 1.: „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 12 cm oraz kruszywa łamanego grubości 20 cm na podbudowę wyłącznie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm ? Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się brak miejsc wysadziskowych co skutkuje brakiem konieczności zastosowania stabilizacji ”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 12 cm oraz kruszywa łamanego grubości 20 cm na podbudowę wyłącznie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm

Pyt. Nr 2.: „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę murów oporowych wys. 1 m „L” na palisadę betonową lub umocnienie skarp płytą ażurową, bądź wywyższonym obrzeżem betonowym ? Zastosowana docelowo technologia będzie wynikać z rzeczywistej niwelety wykonanej drogi”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę murów oporowych wys. 1 m „L” na palisadę betonową lub umocnienie skarp płytą ażurową, bądź wywyższonym obrzeżem betonowym. Po określeniu rzeczywistej niwelety drogi należy zastosować taką technologię , w wyżej wymienionych, umocnienia skarpy, która zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

WÓJT
Czesław Kałbarczyk