

Łagów, dnia 09.09.2021r.

**Gmina Łagów**  
**ul. Spacerowa 7**  
**66-220 Łagów**  
**R.I.271.4.2021.T.B.**

**Wyjaśnienie nr 1**

**Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa”.**

W odpowiedzi na zapytania:

Pyt. Nr 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 12 cm oraz kruszywa łamanego grubości 20 cm na podbudowę wyłącznie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia Stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ informuję, iż Zamawiający wyraża zgodę na zamianę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 12 cm oraz kruszywa łamanego grubości 20 cm na podbudowę wyłącznie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm.

Pyt. Nr 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę murów oporowych na palisadę betonową lub umocnienie skarp płytą ażurową zależnie od uzyskanej nowej niwelety drogi”.

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 3 Zamawiający wyraża zgodę na zwężenie jezdni do 3,5m na odcinku, na którym przewidziane jest wykonanie murów oporowych wraz z wprowadzeniem oznakowania drogowego D-5 oraz B-31. W związku z powyższym podczas wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się wykonywania murów oporowych.

Pyt. Nr 3.: „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę szerokości jezdni na odcinku 70 m wskazanym w załączniku mapowym z 5,5 na 3,5 m wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu drogowego oraz zmianę szerokości chodnika z 2,0 m na 1,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę szerokości jezdni na odcinku 70 m wskazanym w załączniku mapowym, tj. na odcinku 70 m wskazanym w dokumentacji projektowej jako odcinek wykonania murów oporowych, z 5,5 m na 3,5 m wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego, tj. znaków D-5 oraz B-31, a także zmianę szerokości chodnika z 2,0 m na 1,5 m.

Zał. – załącznik mapowy z wystąpienia wykonawcy

Z up. Wojta  
Marzena Kowalska-Grodzicka  
Sekretarz Gminy