

TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice Ul. Dulęby 5	Dotyczy: Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa.						Lista kabli				Nr archiw. <u>121/T/13-PW/E2</u>				
	Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1, Pz1, Pz3, Pz4										09				
Arkusz 1 / 2 Arkuszy															
Numer połączenia	Kabel lub przewód			T r a s a						Dławik		Rura			Uwagi
	Typ	Ilość żył przekrój	Napięcie zn. (kV)	Długość ( m )	Od		Do		Typ	Ilość (szt.)	Typ	Dług. (m)	Ilość (szt.)		
Pp1/N1	YAKYżo	4x10	1	140	Złącze pomiarowe ZK2-2P		Pompownia ścieków Pp1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pp1				PE100 SDR26 -Dz 110x4,2 PE100 SDR17 -Dz 32x2	23	1	W przewiercie pod rzeką razem z kablem Pd1/N1	
Pp1/N2	Zakres dostawy pompowni		1	6	Pompownia ścieków Pp1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pp1		Pompownia ścieków Pp1 Pompy					26	1	W przewiercie pod drogą	
Pd1/N1	YKYżo	4x2,5	1	35	Złącze pomiarowe ZK2-2P		Pompownia ścieków Pd1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pd1							W przewiercie pod rzeką razem z kablem Pp1/N1	
Pd1/N2	Zakres dostawy pompowni		1	7	Pompownia ścieków Pd1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pd1		Pompownia ścieków Pd1 Pompy								
Pz1/N1	YAKYżo	4x10	1	100	Złącze pomiarowe ZK1-1P		Pompownia ścieków Pz1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz1				DVK75	8	1	W wykopie pod drogą zwirową	
Pz1/N2	Zakres dostawy pompowni		1	9	Pompownia ścieków Pz1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz1		Pompownia ścieków Pz1 Pompy								
Pz3/N1	YKYżo	4x2,5	1	25	Złącze pomiarowe ZK1-1P		Pompownia ścieków Pz3 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz3				PE100 SDR17 -Dz 32x2 PE SDR17 -Dz 110x6,6 A75 A110 PS	6	1	W przewiercie pod drogą Powiatową Przewiert pod wjazdem	
Pz3/N2	Zakres dostawy pompowni		1	6	Pompownia ścieków Pz3 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz3		Pompownia ścieków Pz3 Pompy				A110 PS	6	1	Obok kabla tele. Na kablu teletechnicznym	
												3	1	Na kablu teletechnicznym	

[illegible]