przekroczenie rzeki Lagowa w m. Czyste (PR-2)
wg rys. 121/T/13-PW-P/PR-2

1:100
1:1000

OZNACZENIE PROFILU: Pw8
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ: Rura PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 L=475.57m
ODCINKI [m]
ODLEGŁOŚCI [m]

Pw16
ŚREDNICA, MATERIAŁ: Rura PE100 SDR17 PN10 Dz90x5.4 L=217.51m

Pw21
ŚREDNICA, MATERIAŁ: Rura PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 L=76.74m

Pw23
ŚREDNICA, MATERIAŁ: PE100 Dz40x2.4

TECHUNION sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Chorzowska 36/3 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Podrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Podrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Seniawa.
Inwestor: GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łagów	Nr projektu: 121/T/13-PB
Stadium: Projekt budowlany	Tytuł rysunku: Profil odejścia wodociągowego: Pw6; Pw16; Pw21; Pw23 - PODRZADLO
	Nr rysunku: 121/T/13-PB P-w2a
Skala: 1:100/1000	Imię Nazwisko: Nr uprawnień i Spr. / Podpis: inż. mgr inż. Tomasz Dobrowolski — SLK/0077/PWOS/03 — Członek Śląskiej Izby Budownictwa
Data: listopad 2013	Opr.: mgr inż. Ewelina Musioł
	Spr.: mgr inż. Ludwik Wilk — 121/78 — Członek Śląskiej Izby Budownictwa