

ZGK.271.1.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29 czerwca 2018 r. w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Modernizacja wiejskich Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie**” informuję co następuje:

1.

Pytania Wykonawcy z dnia 29 czerwca 2018 r.

- 1.1. Czy w zakresie obowiązków Zamawiającego jest również wykonanie fundamentu? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowych płyt drogowych? Jeżeli jest to w zakresie Zamawiającego, proszę o podanie wymiarów fundamentu.
- 1.2. Proszę o podanie danych wyłączników głównych każdej z 12 rozdzielni, do których podłączane będą agregaty. Chodzi przede wszystkim o: prąd znamieniowy wyłącznika, oraz czy posiada on napęd: elektryczny lub ręczny.
- 1.3. Proszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 12 tygodni, przy 12 różnych lokalizacjach, to tylko tydzień na każdą lokalizację, taki czas wykonania angażuje bardzo dużo kadry pracowniczej. Proszę o wydłużenie terminu do 16 tygodni.
- 1.4. W związku z pytaniami, proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 17.07.2018.

Odpowiedzi:

- 1.1. Agregaty montowane będą na istniejącym już podłożu (posadzka).
- 1.2. W rozdzielniach energetycznych SUW przewidzianych do dostosowania do zasilania agregatem prądotwórczym należy zainstalować rozłączniki główne z napędem silnikowym i wyzwalaczem elektronicznym.
Na terenie SUW z agregatami i mocy ca 43kVA należy zainstalować rozłączniki główne o prądzie znamionowym 100 A. (np. Schneider NSX100NA 3P)
Na terenie SUW z agregatami i mocy ca 20kVA należy zainstalować rozłączniki główne o prądzie znamionowym 63 A. (np. Schneider NSX 63NA 3P)
- 1.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
- 1.4. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 17.07.2018.

KIEROWNIK ZAKŁADU

Marian Kurałowicz