

Otyń, dnia 11 grudnia 2018r.

Numer sprawy: BR.0003.2.2018

Pan
Robert Kowalewicz
Klub Radnych
Niezależni Gminy Otyń

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 29 listopada 2018r. na sesji Rady Miejskiej Otyń w sprawie urządzenia wodociągowego znajdującego się w Otyniu na ul. Moniuszki informuję:

Ad.1

Urządzenie wodociągowe znajdujące się w Otyniu na ul. Moniuszki na działce nr. 87/1 jest to przepompownia strefowa.

Ad.2

Według „Projektu Zagospodarowania Rurociągu Tranzytowego Otyń – Bobrowniki” przepompownia strefowa na ul. Moniuszki została zaprojektowana w celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w sieci na trasie i we wsi Bobrowniki.

Ad.3

Całkowity koszt budowy przepompowni strefowej według Kosztorysu Powykonawczego dla Inwestycji (data wpływu do Urzędu Gminy 07.01.2011r.) wyniósł: 73 792,97zł+ VAT, brutto: 90 027,42 zł

Ad.4

Urządzenie to obecnie nie funkcjonuje.

Ad.5

Urządzenie nie zostało nigdy uruchomione, nie znamy przyczyny nieuruchomienia. Odbiory techniczne sieci wodociągowej Otyń – Bobrowniki wraz z przepompownią nastąpiły w roku 2010. Urządzenie jest uszkodzone przez działanie wilgoci i nie nadaje się do eksploatacji.

Ad.6

Nigdy nie była robiona kalkulacja kosztów uruchomienia przepompowni. Uważamy, że nie ma konieczności uruchomienia przepompowni, gdyż aktualnie trwają prace modernizacyjno-remontowe polegające na zintegrowaniu działania dwóch stacji uzdatniania wody w Niedoradzu i Otyniu w jeden kompatybilny system. Po zakończeniu tych prac sprawniej będzie zarządzać pracą wodociągów na terenie Gminy Otyń.

BURMISTRZ

Barbara Wróblewska

Pismo przyjęto do wysyłki
dnia **12. GRU. 2018**
podpis 