



Do sterowania pracą zaworów użyty będzie napęd termohydrauliczny
Połączenia okablowania napędu wykonąć w puszcze sterującej Pst.
Elementem wykonawczym układu jest zestaw zawór
24V

GROBLA sp. jawn ul. Grobla 3, 67-100 Nowa Sól		
Projekt budowlany – wykonawczy		
Instalacje techniczne		
Sterowanie centralnym ogrzewaniem – rzut portu		
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza		
ul. Marii Markiewiczowej 7		
67-100 Niedoradz		
mgr inż. Jerzy Stanczyk		podpis:
projektant:		podpis:
Inż. Stanisław Stępnicki aprojektowanie bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr 171/72/73		podpis:
skala:	nr rys.:	
1:100	S.co-02	