Skala: 1:50	Data: 10.11.15	Nr rys.: CO-03.1

Inwestor:	
Projekt budowlany - wykonawczy	
Branża:	
Instalacje sanitarne	
Faza:	
Centralne ogrzewanie - rzut parteru	
Skala:	
Zasięg stref w: Rzut. Sanitarne	
Adres:	
ul. Rzut Parterowy 7	
67-200 Nadarzad	
Projektant:	podpis:
mgr inż Piotr Rzeszcky	
opracował:	podpis:
mgr inż Patryk Kosiada	
sprawdził:	podpis:

PROJEKTOWANIE BIURA
Zarejestrowana 11.05.1972 Zakład Usług
NIP 913 05 43 143, tel. 606 86 57 57

LEGENDA:

- instalacja grzewcza zasilająca grzejniki
- instalacja grzewcza zasilająca grzejnik
- prowadzona pod tynkiem - materiał PEX
- prowadzona w posadzce/w bruździe - materiał PEX
- CO A06 — pion instalacji CO
- pion instalacji CO - przebieg gore-dół
- pion instalacji CO - przebieg na dół
- pion instalacji CO - przebieg do góry
- 005 | 8 = 20 °C Q = 3550 W — temperatura obliczeniowa
- nr pomieszczenia
- strefy zasilania w pomieszczeniu
- grzejnik płytowy wodny VK otwierany z zaworem termostatycznym z nastawą wstępną, termostatyczna z wybranym nastawieniem z głowicą przylgowym od dołu/z boku/ z odkręcek i gniazdo oraz zabezpieczeniem antyzadraśnięciowym
- drugość grzejnika
- wysokość grzejnika
- nazwa oraz rzut płyt i konwektorów
- wspornik
- zawór odcinający
- wskazuje nastawę zaworu termostatycznego

IZOLACJA

- izolacja rurociągów ciepłowniczych ogrzewania z otuliny z wełny mineralnej samowygasającej z zewnątrz zbrojna folią aluminiową z zakładką
- Materiał o przewodności cieplnej = 0,035W/m°K
- Grubość izolacji w zależności od średnicy rur.
- średnica rur — grubość izolacji
- PEX ø17x1,75 — 20 mm
- PEX ø17x1,75 — 20 mm
- PEX ø25x1,00 — 20 mm
- PEX ø32x1,00 — 30 mm
- PEX ø40x1,00 — 30 mm
- -rurociągi ułożone w posadzce/bruzdzie — 6mm
- grubość izolacji
- stropy przejściowe w bruzdach ściennych, skrzyżowania
- grubość izolacji rur przechodzących przez ściany lub przewody - min 50% ww

UWAGI!

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zaleceniami materiałów w przypadku, przyjęć, ze względu na ewentualne
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ
5. Przyjęcia przewodów rurowych przez przegrody budowlane w trakcie ostatecznym
6. Przejścia instalacji przez ściany ognioodporne zabezpieczyć atestowanymi materiałami
7. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów instalacyjnych
8. Przewody rurowe przewidzieć ze spadkiem min 0,5% w kierunku odwodnień
9. W najniższych punktach instalacji montować zawory spustowe ze zlewką do wody
10. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne
11. Przewody pokazano bez izolacji
12. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej
13. Całość robót wykonać zgodnie zamiarem przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poż oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji instalacji"
14. Dobrać instal zasyf odpowietrz do danego typu ostonowych
15. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta

UWAGA!
Wszystkie piony obudować w technologi g-k