



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ul. Żeromskiego




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ul. Żeromskiego




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

ul. Żeromskiego




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

ul. Żeromskiego




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

ul. Rejtana




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6

ul. Rejtana




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7

ul. Rejtana




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 8

Skrzyżowanie dróg typu rondo




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 9

ul. Rejtana - wlot na rondo



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 10

ul. Słoneczna



OZNACZENIA:

- 1 - 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego
- 2b - 8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 2c - 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 3 - 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 4 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
- 5 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 5a - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 5b - 3 cm - podsypka z mialu kamiennego 0/5mm
- 6 - ława z betonu C12/15 (B 15)
- 7 - 8 cm - betonowa kostka brukowa / płyty chodnikowe
- 8 - krawężnik betonowy 30x15cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm "wtopiony" (4 cm, przejścia dla pieszych 1 cm)
- 10 - obrzeże betonowe 30x8cm
- 11 - humusowanie terenów zielonych w-wą 10cm i obsianie mieszaną traw niskich
- 12 - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 13 - istniejąca konstrukcja jezdni
- 14 - 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o  $R_m=1,5$  MPa (warstwa technologiczna)
- 15 - 22 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (B 30)
- 16 - 14-16 cm - kamienna kostka brukowa nieregularna spoinowana zaprawą fugową

<div><div><div></div><div>PRODIM</div></div><div><b>Biuro Projektów Dróg i Mostów "PRODIM"</b> mgr inż. Andrzej Szewczyk ul. Portowa 4/4; 67-100 Nowa Sól tel. biuro 784-381-491, kom. 601-96-80-88</div></div>					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
mgr inż. Krzysztof Komar	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0084/POD/12	drogi	07.2019	
Sprawdzający branż	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POD/06	drogi	07.2019	
Nazwa opracowania: ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. ŻEROMSKIEGO (NR 004014F), UL. REJTANA (NR 004015F) ORAZ BUDOWA UL. SŁONECZNEJ W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OTYŃ					
Nazwa rysunku			Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE			drogowa	1:50	3