

UWAGA:

- MINIMALNE WYMAGANE CIŚNIENIE NA HYDRANCIE 0,22 MPa
- W PKT. W2 NALEŻY PRZEPIĄĆ IST. PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU NA DZ. 194
- W PKT. W3 NALEZY PRZEPIĄĆ IST. PRZYŁACZE DO BUDYNKU NA DZ. 266/1

Projekt:	Sieć wodociągowa PE dn 110 mm wraz z przyłączami PE dn 32 mm na dz. nr 271 i 175 obręb 0006 w m. Niedoradz ul. Podgórna, gmina Otyń	
Profil podłużny sieci wodociągowej		Data: 08.2018
Inwestor: Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń		Skala:1:100/1000
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Załęski nr upr LBS0027POOS/08	Nr rys.: 2
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Krawcewicz	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Izabela Such	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Romuald Frąckowiak upr. 88/87/ZG	