



Gmina Otyń

Rynek 1, 67-106 Otyń
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

Tel. 68 355 94 00
www.otyn.pl

Fax 68 355 94 01
gmina@otyn.pl

znak sprawy: RliZP.271.4.2021

Otyń, 20.05.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenie w BZP: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054602 z dnia 2021-05-14
Identyfikator postępowania: d51b0ca0-e1f9-4a91-a2c9-23ecaa189fe0
Numer referencyjny: RliZP.271.4.2021
Tytuł/nazwa postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu oraz Przebudowa drogi - ulicy Ogrodowej w miejscowości Bobrowniki

Pytanie nr 1

„Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na w-wę podbudowy kruszywa pomiedziowego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Prosimy o załączenie kosztorysu ofertowego dotyczącego Przebudowy ul. Ogrodowej w Bobrownikach. Prosimy o załączenie przekrojów normalnych dotyczących Przebudowy ul. Ogrodowej w Bobrownikach”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy z kruszywa pomiedziowego 0/31,5 mm w przypadku części nr 2 zamówienia „Przebudowa drogi - ulicy Ogrodowej w miejscowości Bobrowniki”.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa pomiedziowego 0/31,5 oraz innych kruszyw sztucznych w przypadku części nr 1 zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu na odcinku od km 0+878,05 do km 1+156,08 oraz budowa odcinka drogi od km 1+156,08 do km 1+434,35 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce na obszarze zabudowanym miejscowości Zakęcie.

Ze względu na brak możliwości objazdu dla właścicieli posesji sąsiadujących bezpośrednio z drogą, realizacja robót budowlanych będzie wymagała utrzymania nieprzerwanej przejezdności odcinka, a tym samym zastosowania tymczasowego ruchu wahadłowego także po podbudowie kruszywa. Charakterystyka techniczna oraz doświadczenie Zamawiającego wskazuje, że kruszywo pomiedziowe o uziarnieniu 0/31,5 mm nie zachowuje wystarczającej stabilności w przypadku, gdy połowa szerokości drogi będzie nim utwardzona, co może spowodować utrudnienia i niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu tymczasowego. Zamawiający w przypadku części nr 1 zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu na odcinku od km 0+878,05 do km 1+156,08 oraz budowa odcinka drogi od km 1+156,08 do km 1+434,35 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”, dopuszcza stosowanie tylko kruszyw naturalnych.

Zamawiający załączył w dniu 20.05.2021 na stronie postępowania, o której mowa w pkt. 1.7 SWZ, formularz kosztorysu ofertowego dotyczący części nr 2 zamówienia „Przebudowa drogi - ulicy Ogrodowej w miejscowości Bobrowniki”.

Zamawiający załączył rysunek przekroju poprzecznego dla części nr 2 zamówienia „Przebudowa drogi - ulicy Ogrodowej w miejscowości Bobrowniki” na stronie postępowania, o której mowa w pkt. 1.7 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o numerze referencyjnym RliZP.271.4.2021.

Z upoważnienia
BURMISTRZA OTYNIA

Rafał Stasiński
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych