


RGKriOŚ.7021.2.49.2021  
Numer sprawy

Otyń, dnia 02 września 2021r.  
Data miejscowość

**Zapytanie ofertowe**  
**Czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Modrzyca, Osiedle Kwiatowe**



**Zamawiający:**  
Gmina Otyń,  
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń  
NIP 9251963373, REGON 970770356

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej z nagromadzonych w trakcie eksploatacji osadów miękkich i półtwardych, szlamów i piasków w miejscowości Modrzyca o długości 6,82 km

### 2. Rodzaj zamówienia:

Usługi

### 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagana technologia czyszczenia sieci wodociągowej:

a) czyszczenie należy wykonać metodą hydropneumatyczną z zastosowaniem materiału ściernego,

b) w trakcie czyszczenia na bieżąco należy monitorować proces czyszczenia w zakresie przepływu i ciśnienia wody,

c) ciśnienie wody podczas czyszczenia przewodów wodociągowych nie może być wyższe niż 60% ciśnienia, jakie panuje podczas jego normalnej eksploatacji,

d) w trakcie czyszczenia w sposób ciągły należy monitorować za pomocą automatycznych urządzeń pomiarowych następujących parametrów włączanej wody, mieszaniny wody ze środkiem czyszczącym i osadów co najmniej w zakresie przewodności, temperatury, mętności.

e) wykonawca musi dysponować aktualnym, ważnym w okresie realizacji usługi, atestem higienicznym wydanym dla używanych w procesie czyszczenia i dezynfekcji środków.

f) w końcowej fazie Wykonawca przeprowadzi płukanie czyszczonego odcinka wodą z dodatkiem podchlorynu sodu ( co najmniej 30 mg chl/1 dm<sup>3</sup>)

2. Podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy:

a) czyszczenie będzie prowadzone sukcesywnie wg ustalonego harmonogramu, w godzinach nocnych tj. od godz.22.00 do 5.00 dnia następnego ( od poniedziałku do piątku) podczas, których zostanie wykonany pełen cykl czyszczenia,

b) czyszczenie wykonywane jest na wyłączonym z eksploatacji, wydzielonym fragmencie wodociągu bez zamykania przyłączy, z wykorzystaniem istniejącej armatury wodociągowej ( głównie hydrantów ), metoda bezodkrywkowa,

c) transport i umieszczenie w odpowiednim miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprzętu służącego do czyszczenia sieci wodociągowej,

d) zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej i materiałów niezbędnych do realizacji prac,

e) pobór i analiza próbek wody,

f) opracowanie raportu końcowego ,

d) koszty dojazdu i zakwaterowania pracowników leżą po stronie Wykonawcy.

3. Charakterystyka odcinków sieci wodociągowej przewidzianych do czyszczenia:

L.p.	Miejscowość Modrzyca, ulica	Średnica ( mm )	Długość ( mb )
1.	Nowosolska	PVC Ø =160	800
2.	Plater	PVC Ø =110	850
3.	Makowa	PVC Ø =110	590
4.	Tulipanowa	PVC Ø =110	610
5.	Krótką	PVC Ø =90	160
6.	Różana	PVC Ø =90	100
7.	Magnolii	PVC Ø =90	100
8.	Liliowa	PVC Ø =90	270
9.	Konwaliowa	PVC Ø =90	210

10.	Wrzosowa	PVC Ø =90	210
11.	Nagietkowa	PVC Ø =110	290
12.	Nagietkowa	PVC Ø =63	50
13.	Fiołkowa	PVC Ø =110	240
14.	Chabrowa	PVC Ø =110	30
15.	Chabrowa	PVC Ø =63	340
16.	Rumiankowa	PVC Ø =110	90
17.	Rumiankowa	PVC Ø =63	280
18.	Miętowa	PVC Ø =110	50
19.	Miętowa	PVC Ø =63	340
20.	Szałwiowa	PVC Ø =110	380
21.	Kowalskiej	PVC Ø =110	160
22.	Szkolna	PVC Ø =110	150
23.	Dąbrowskiej	PVC Ø =110	260
24.	Lubuska	PVC Ø =90	260
<b>RAZEM:</b>			6 820

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków przewidzianych do czyszczenia w pkt. 3 na odcinki równoważne w zakresie parametrów technicznych położonych na obszarze Gminy Otyń.

#### 4. Termin realizacji zamówienia

Od 18 października 2021r. do 19 listopada 2021r.

#### 5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki zapytania, w tym wymagania techniczne, jakościowe, ilościowe, terminowe oraz akceptują zapisy określone w umowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania

#### 6. Sposób przygotowania oferty, kryteria oceny oferty oraz sposób obliczania ceny

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (wzór w załączeniu nr.1) w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresować na Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Otyniu, 67-106 Otyń ul. Rynek 1, z zaznaczeniem „Oferta na zapytanie ofertowe–„ **Czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Modrzyca, Osiedle Kwiatowe**”

4. Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Kryterium oceny- cena 100%.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych (PLN) netto/brutto i ewentualnie dodatkowo w groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości (określając koszt wykonania zamówienia). Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających wprost z powyższego opisu przedmiotu zamówienia.

#### 7. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć ( przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

**Oferta na zapytanie pn.:**

**„Czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości  
Modrzyca, Osiedle Kwiatowe”**

**UWAGA !! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.09.2021r. godz.12:00**

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń w Biurze Obsługi Interesanta.

Termin składania ofert: do 20.09.2021r. do godz. 12<sup>00</sup>.

Ofertę należy przesłać na powyższy adres w czasie umożliwiającym dostarczenie oferty przed wyznaczonym terminem. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.

Burmistrz Otynia zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji.

Burmistrz Otynia bez podania przyczyny może odstąpić od wybrania jakiejkolwiek oferty.

*Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.*

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**

Miłosz Żurek, tel. 68 355 94 08, e-mail: m.zurek@otyn.pl,

**9. Kryteria oceny oferty.**

1) *Oferty będą wybierane według jedynego kryterium oceny ofert, którym jest kryterium ceny o następującym znaczeniu:*

*Cena oferty - 100 %, obliczana według wzoru.*

*W ramach ww. kryterium oceny ofert Zamawiający przyzna punkty według następującej zasady:*

$$C = C_{min} \times 100 / C_o$$

*gdzie:*

*C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;*

*C<sub>min</sub> - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego*

*zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;*

*C<sub>o</sub> - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;*

*100 – waga kryterium „Cena brutto oferty”.*

**10. Pozostałe informacje**

1) *Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.*

2) *Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji dotyczących oferty.*

3) *Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.*

- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia. Jeśli zmiana będzie miała charakter istotny wówczas Zamawiający odpowiednio wydłuży termin składania ofert.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje odwołanie, zwrot kosztów i odszkodowanie.

**11. Załącznik do zapytania ofertowego:**

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy
- 3) Klauzula informacyjna

BURMISTRZ OTYNIA

*Barbara Wróblewska*

.....  
Podpis