



Gmina Otyń

Ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

Tel. 68 355 94 00
www.otyn.pl

Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl

znak sprawy: RliZP.271.7.2021

Otyń, 9 września 2021 r.

Zapytania wykonawców i odpowiedzi

Numer ogłoszenie w BZP: 2021/BZP 00167008/01 z dnia 2021-09-01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbd3c757-0b42-11ec-b885-f28f91688073
Numer referencyjny: RliZP.271.7.2021
Tytuł/nazwa postępowania: Przebudowa drogi Czaśław-Książ Śląski

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) i odpowiadając na pytania wykonawców wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa pomiedziowego do wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa pomiedziowego do wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czyją własnością będzie drzewo i korzenie z wycinki, jeżeli będzie to własność Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedź: Drzewo pochodzące z wycinki będzie własnością Zamawiającego. Drzewo winno być przetransportowane przez wykonawcę do miejscowości Otyń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji.

Natomiast korzenie z wycinki powinny być zutyliczowane przez wykonawcę na jego koszt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o numerze referencyjnym RLiZP.271.7.2021.

Z upoważnienia
BURMISTRZA OTYNIA

Rafał Stasiński
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych