

Numer sprawy: SZP 271.1.2016

Otyń, dnia 22 lutego 2016 r.

**GMINA OTYŃ**  
67-106 Otyń, ul. Rynek 1  
NIP 925-19-63-373  
REGON 970770356

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się, że w dniu 18 lutego 2016r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **Budowę domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza na działce 552/6 w Otyńiu** dotyczący:

1. Proszę o wskazanie rodzaju drewna z jakiego ma być wykonana stolarka drzwiowa..  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Stolarkę drzwiową wykonać z drewna dębowego, barwiona bejcą – kolor orzech, kolorystycznie jednolite ze stolarką okienną.**

2. Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o opis dotyczący sposobu otwierania i/lub uchylania skrzydeł oraz informacje na temat szprosów i folii witrażowej (sposobu wykonania , rodzaju materiału itp.).  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Wszystkie skrzydła stolarki okiennej należy wykonać jako rozwierno-uchylne (bez skrzydeł z lukami). Szyby zespolone ozdobić obustronnie szprosami w układzie pokazanym na rysunkach w projekcie. Folie witrażową zastosować zgodnie z zaleceniami producenta.**

3. Proszę o potwierdzenie, że do wykonania nowego ogrodzenia betonowego działki ma zostać użyty materiał inwestora z demontażu, który w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej jest naszym zdaniem uszkodzony i nie nadaje się do ponownego użycia.  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Ogrodzenie nowoprojektowane wykonać z materiału uzyskanego z demontażu istniejącego ogrodzenia.**

4. Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane podokienniki wewnętrzne.  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Odpowiedź została udzielona w dniu 18 lutego 2016r. i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**


5. Proszę o określenie rodzaju materiałów oraz wymiarów wyposażenia do zakupienia przed wykonawcą (ławki drewniane, katafalk, ołtarz, stojaki na wieńce).  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Odpowiedź została udzielona w dniu 18 lutego 2016r. i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

6. Proszę o uzupełnienie specyfikacji o projekt telewizji dozorowej.  
na który udziela się następującej odpowiedzi:

**Projekt nie przewiduje montażu instalacji telewizji dozorowej.**

**Treść odpowiedzi stanowi integralna część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.**

  
WÓJT GMINY OTYŃ  
Barbara Wróblewska