

Odpowiedz na pytania

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej do przedsięwzięcia „Remontu ośrodka budynku zdrowia w Przewozie”

Organizator informuje, iż wpłynęło zapytanie do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

Pytanie:

Jaki należy zastosować współczynnik przewodności cieplnej w styropianie?

Odpowiedź:

Należy zastosować styropian o przewodności cieplnej $\lambda = 0,038$ (W/(mK)).

WÓJT GMINY
Mariusz Strojny