



# Gmina Słońsk

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15  
[www.slonsk.pl](http://www.slonsk.pl) tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słońsk, 15 grudnia 2022r.

ZP.271.14.2022

Otrzymują wg rozdzielnika

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Zamku Joannitów w Słońsku”, ogłoszonego w BZP pod numerem 2022/BZP 00478910/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o sprecyzowanie typu opornika ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający udostępni rysunek opornika:



**Pytanie nr 2.** Prosimy o wyjaśnienie z jakiej kostki ma być wykonany główny trakt oraz plac zbiórek – w opisie technicznym jest napisane – z kostki granitowej szarej 6x6x6 cm obłożonej na krawędziach kostką granitową o wym. 20x20x20 cm. Natomiast w kosztorysie podano do wyceny kostkę kamienną nieregularną o wys. 8 cm i krawężniki kamienne 20x35.

**Odpowiedź nr 2:**

Do wyceny należy przyjąć:

- w poz. 11 przedmiaru robót kostka granitowa 20x20x20 cm - zgodnie z decyzją konserwatora zabytków,
- w poz. 17 przedmiaru robót kostka granitowa szara o wym. 6x6x6 cm - jw.

Otrzymują:

1. Zadający pytania,
2. Miniportal/BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

Wójt Gminy Słońsk  
Janusz Krzyśków